



કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ-૩૮૮૧૧૦ (ગુજરાત)

વંચાણે લીધો:

- (૧) ગુજરાત સરકારશ્રીના કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરના પત્ર ક્રમાંક: ૫૨૫/ ૧૨૨૧/ ૧૭૫/મ-૩ તા:૦૬-૦૬-૨૦૨૧ ઉપર કુલસચિવશ્રી, આ.કૃ.યુ. આણંદના શેરા ક્રમાંક:આકૃયુ/ રજિ/ સંકલન/૩૦૦૧ તા:૧૯-૦૬-૨૦૨૧
- (૨) ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગરના પત્ર ક્રમાંક:ઉશિક/પી.આર.ઓ/હાયર સેફ્ટી/ ૨૦૨૪/૫૪૨-૧૦૫૬, તા:૩૦-૦૫-૨૦૨૪ના ઉપર કુલ સચિવશ્રી, આ.કૃ.યુ.આણંદના શેરા ક્રમાંક: આકૃયુ/રજિ/એડીએમ-૩/૨૦૧૨/૨૦૨૪ તા:૦૫-૦૬-૨૦૨૪

-: પરીપત્ર :-

તાત્કાલીક

આથી આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદના તમામ યુનિટ/સબ યુનિટ અધિકારીશ્રીઓને જણાવવાનું કે, ઉપરોક્ત વંચાણે લીધેલ સરકારશ્રીના પત્ર મુજબ તમામ કચેરીઓ/વિભાગે તેમના તાબા હેઠળ આવેલ તમામ ઇમારતોમાં વંચાણે લીધેલ-૧થી હાયર એન.ઓ.સી. મેળવી લેવા જણાવવામાં આવેલ હતું.

ઉપરોક્ત વંચાણે લીધેલ ક્રમ-૨ અનુસાર અત્રેની યુનિવર્સિટીમાં જે કચેરીઓએ હાયર એન.ઓ.સી.મેળવેલ ન હોય તો તાત્કાલીક મેળવી લેવા જણાવવામાં આવે છે અને જે કચેરીએ હાયર એન.ઓ.સી. મેળવેલ હોય કે રીન્યુઅલ કરાવેલ ન હોય તો તાત્કાલીક રીન્યુઅલ કરી નમુના-૧ તથા નમુના-૨ મુજબનું પ્રમાણપત્ર યુનિટ કક્ષાએથી સંકલિત કરી આ કચેરીને તા:૧૨-૦૬-૨૦૨૪ સુધીમાં મોકલી આપવાનું રહેશે.

વધુમાં જણાવવાનું કે, વંચાણે લીધેલ-ક્રમ-૨ના ચેકલીસ્ટમાં જણાવ્યા અનુસાર મકાનોની ઉંચાઈ ૯ મીટર કરતાં ઓછી હોય તો ચેકલીસ્ટમાં જણાવ્યા અનુસાર કાર્યવાહી કરવાની રહેશે તેમજ મકાનોની ઉંચાઈ ૯ મીટર કરતાં વધુ હોય તો તેવા કિસ્સામાં હાયર અધિકારી પાસેથી હાયર સેફ્ટી સર્ટીફિકેટ નિયમોનુસાર મેળવવાનું રહેશે.

આમ ઉક્ત વંચાણે લીધેલ-ક્રમ-૨ અનુસાર હાયર એન.ઓ.સી. મેળવી લેવાની કામગીરી તાત્કાલીક કરવાની રહેશે અને જે કચેરી દ્વારા હાયર એન.ઓ.સી. મેળવેલ નહિ હોય અને તે અંગે ભવિષ્યમાં કોઇપણ પ્રશ્ન થશે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી જે તે યુનિટ ઓફિસરશ્રીની રહેશે.

આ કચેરીની નોંધ ઉપર માન.કુલપતિશ્રીએ આપેલ મંજુરી અનુસાર સદર પરિપત્ર જારી કરવામાં આવે છે.

સામેલ: (૧) વંચાણે લીધેલ પત્ર-૨ની નકલ

(૨) નમુના-૧ અને નમુના-૨

ખ.નં.આકૃયુ/કાઇ/યુ.૧૫/એનઓસી/ ૬૫૫ /૨૦૨૪

તા. ૦૧/૬/૨૦૨૪


કાર્યપાલક ઇજનેર

નકલ સવિનય રવાના:-

- (૧) માન.કુલપતિશ્રીના રહસ્ય સચિવશ્રી, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ તરફ જાણ સારું.
- (૨) કુલસચિવશ્રી, આ.કૃ.યુ.આણંદ તરફ વંચાણે લીધેલ શેરા ક્રમાંક અન્વયે જાણ સારું.
- (૩) સર્વે યુનિટ / સબ યુનિટ અધિકારીશ્રી, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ તરફ જાણ તથા તાત્કાલીક ઘટતી કાર્યવાહી

પ્રમાણપત્ર-નમુનો-૧

આથી હું (અધિકારીનું નામ).....હોદ્દો:.....

પ્રમાણપત્ર લખી આપું છું કે, અમારી હસ્તકની
.....તમામ કચેરીઓ/હોરટેલ/વિભાગમની તમામ

મકાનોની ઉંચાઇ ૯ મીટર કરતાં ઓછી છે જેથી જરૂરીયાત મુજબના ક્ષાયર એકસ્ટીગ્યુશર દરેક

માળે મૂકવામાં આવેલ છે અને તે તમામ ક્ષાયર પ્રોટેક્શનના સાધનો ચાલુ હાલતમાં છે જેની મે ખતે

ખાત્રી કરેલ છે.

તા:

સહી.....

અધિકારીશ્રીનું નામ:

હોદ્દો:

કચેરીનું સરનામું

ફોન નંબર:

ઇ-મેઇલ:

પ્રમાણપત્ર-નમુનો-૨

આથી હું (અધિકારીનું નામ).....હોદ્દો:.....

પ્રમાણપત્ર લખી આપું છું કે, અમારી હસ્તક ની તમામ

કચેરીઓ/હોસ્ટેલ/વિભાગમની તમામ મકાનોની ઉંચાઇ ૯ મીટર કરતાં વધારે છે

૧. અમારા વિભાગ દ્વારા તા:.....થી ક્ષાયર એન.ઓ.સી. મેળવવામાં આવેલ છે અને તે તમામ ક્ષાયર પ્રોટેક્શનના સાધનો ચાલુ હાલતમાં છે જેની મે ખતે ખરાઇ કરેલ છે. આ સાથે ક્ષાયર એન.ઓ.સી.ની નકલ આ સાથે સામેલ છે.

૨. અમારા વિભાગ દ્વારા ક્ષાયર એન.ઓ.સી. મેળવવામાં આવેલ નથી તા:..... સુધીમાં ક્ષાયર એન.ઓ.સી. મેળવી લેવામાં આવશે જેની અમો ખાત્રી આપીએ છીએ.

તા:

સહી.....

અધિકારીશ્રીનું નામ:

હોદ્દો:

કચેરીનું સરનામું

ફોન નંબર:

ઇ-મેઇલ:



ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરશ્રીની કચેરી

જનસંપર્ક શાખા, બ્લોક નં. ૧૨/૨, બીજો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન,

ગાંધીનગર, ગુજરાત રાજ્ય.

ક્રમાંક : ઉશિક/પી.આર.ઓ./ફાયર સેફ્ટી/૨૦૨૪/૫૪૨-૧૦૫૬

તા. ૩૦/૦૫/૨૦૨૪

Office of the Registrar
A.A.U., ANAND
1 JUN 2024
INWARD NO. 3948

પ્રતિ,

આચાર્યશ્રી,

- ૧) સરકારી કોલેજો તમામ,
- ૨) બિન સરકારી અનુદાનિત કોલેજો તમામ,
- ૩) અનુદાનિત ગ્રામવિદ્યાપીઠ સંસ્થાઓ તમામ

નિયામકશ્રી,

- ૧) અનુદાનિત સંશોધન સંસ્થાઓ તમામ

રજિસ્ટ્રારશ્રી,

- ૧) રાજ્યની યુનિવર્સિટીઓ તમામ

Office of the Vice Chancellor
A.A.U., Anand
01 JUN 2024
Inward No. 162

વિષય : કોલેજ/ગ્રામવિદ્યાપીઠ સંસ્થાઓ/સંશોધન સંસ્થાઓ/યુનિવર્સિટીઓમાં સલામતીના

ધોરણો જાળવવા તથા ફાયર સેફ્ટી સુનિશ્ચિત કરવા બાબત...

સંદર્ભ : રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી, ગાંધીનગરનો પત્રાંક : સફસ/કન-

૮૫.૧/૧૪૯/૨૦૨૧, તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૧

ઉપર્યુક્ત વિષય અને સંદર્ભ પરત્વે જણાવવાનું કે, સંદર્ભદર્શિત પત્રથી રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા ફાયર સેફ્ટી અનુસંધાને જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવા અંગેની સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. (સદર પત્રની નકલ આ સાથે સામેલ છે.) તેનો પુરતો અભ્યાસ કરીને આપની કોલેજ/ગ્રામવિદ્યાપીઠ સંસ્થા/સંશોધન સંસ્થા/યુનિવર્સિટીમાં નીચે મુજબની કામગીરી સત્વરે પૂર્ણ કરવા જણાવવામાં આવે છે.

આપની કોલેજ/ગ્રામવિદ્યાપીઠ સંસ્થા/સંશોધન સંસ્થા/યુનિવર્સિટીમાં સંદર્ભદર્શિત પત્રના અનુસંધાને આપેલ સૂચનાઓ અનુસાર સંસ્થા દ્વારા FIRE NOC મેળવવામાં આવેલ છે કે કેમ ? અને જો તેની મુદત પુરી થઈ હોય તો તેને રિન્યુ કરવામાં આવેલ છે કે કેમ ? તેની ચકાસણી કરાવી લેવાની રહેશે.

સંદર્ભદર્શિત પત્ર સાથે જોડેલ ચેકલિસ્ટ મુજબ ૯ મીટર કે ૯ મીટરથી ઓછી ઉંચાઈ ધરાવતી સંસ્થાઓની ઇમારતમાં લઘુત્તમ ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા કરવા બાબતે આપેલ વિગતો અનુસારની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે કે કેમ ? તેની કોલેજ/યુનિવર્સિટીના આચાર્યશ્રી/નિયામકશ્રી/રજિસ્ટ્રારશ્રી મારફત ચકાસણી કરવાની રહેશે. ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુશર એક્ષપાયર થયેલ છે કે કેમ ? તેની પણ ચકાસણી કરવાની રહેશે.

સંદર્ભદર્શિત પત્ર મુજબ રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી દ્વારા જે શૈક્ષણિક સંસ્થા ૯

મીટર કે ૯ મીટરથી વધુ ઉંચાઈ ધરાવતી હોય તેમજ એમાં જો બેઝમેન્ટ હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ ૨૦૦ ચો.મી.થી

Unsuited
Ex. Eng
Discuss
1/6

A3
1/6

1/6

3/5

વધુ હોય તેવા કિસ્સામાં ફાયર અધિકારી પાસેથી ફાયર સેફ્ટી સર્ટીફિકેટ નિયમોનુસાર મેળવવાનું રહે છે. જે અન્વયે સંસ્થાએ ફાયર સેફ્ટી સર્ટીફિકેટ મેળવેલ છે કે કેમ ? તેની ચકાસણી કોલેજ/યુનિવર્સિટીના આચાર્યશ્રી/નિયામકશ્રી/રજિસ્ટ્રારશ્રી મારફત કરવાની રહેશે.

ઉક્ત વિગતો ચકાસતાં જો કોઈ ઉણપ જણાય તો વિદ્યાર્થીઓની સલામતીને ધ્યાને રાખી તાત્કાલિક વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે અને તેની જાણ અત્રેની કચેરીને કરવાની રહેશે.

આમ, વિદ્યાર્થીઓની સલામતી ધ્યાનમાં રાખીને ઉક્ત વિગતે કોલેજ/ગ્રામવિદ્યાપીઠ સંસ્થાઓ/સંશોધન સંસ્થાઓ/યુનિવર્સિટીઓમાં આચાર્યશ્રી/નિયામકશ્રી/રજિસ્ટ્રારશ્રીએ તમામ પ્રકારની જરૂરી ચકાસણી કરી આ સાથે સામેલ નમુના મુજબનું પ્રમાણપત્ર તા.૧૧/૦૬/૨૦૨૪ સુધીમાં નીચે મુજબના લાગુ પડતા ઈ-મેઈલ પર મોકલી આપવા સૂચના આપવામાં આવે છે.

ક્રમ	કોલેજનો પ્રકાર	લાગુ પડતું ઈ-મેઈલ આઈ.ડી.
૧	સરકારી કોલેજ	ssesta-che@gujgov.edu.in
૨	બિન સરકારી અનુદાનિત કોલેજ	kvt.che@gmail.com
૩	અનુદાનિત ગ્રામવિદ્યાપીઠ સંસ્થા	gramvidyapith2017@gmail.com
૪	અનુદાનિત સંશોધન સંસ્થા	che.sanshodhan2019@gmail.com
૫	તમામ યુનિવર્સિટીઓ	dduniversity-che@gujgov.edu.in

બિડાણ : ઉપર મુજબ

Chen
નિયામક 26/05/2024

ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર કચેરી
ગુ.રા.ગાંધીનગર


નકલ સવિનય રવાના :

- અંગત સચિવશ્રી, માન. મંત્રીશ્રી શિક્ષણનું કાર્યાલય, સ્વર્ણિમ સંકુલ ૧, સરદાર ભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- અંગત સચિવશ્રી, માન. મંત્રીશ્રી શિક્ષણ (રા.ક.)નું કાર્યાલય, સ્વર્ણિમ સંકુલ ૨, સરદાર ભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- માન. સચિવશ્રી, (ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ) શિક્ષણ, શિક્ષણવિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

ખ.નં. આફ્યુ/રજિ/એડીએમ-૩/૨૦૨૪/૨૪
તા. ૦૫-૬-૨૦૨૪

Law
કુલસચિવ

રવાના પ્રતિ: કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, આફ્યુ, આણંદ તરફ પણ તથા પત્રની વિગતો ધ્યાને લઈ આ બાબતે તાત્કાલિક / સમય-મર્યાદામાં જરૂરી આગળની ઘટતી કાર્યવાહી હાથ ધરવા સારૂ.



WE SERVE TO SAVE

રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી

બ્લોક નં. ૧૩, ત્રીજો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

ઈ-મેલ: dir.sfps6@gmail.com, ટેલિફોન નં. ૦૭૯-૨૩૨-૫૭૦૨૨/૨૩/૪૦.

ક્રમાંક: સફસ/ફન- ૮૫.૧/૭૪૮ /૨૦૨૧

તા ૦૫/૦૬/૨૦૨૧

વિષય:- ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ ઈશ્યુ કરવા બાબત સ્પષ્ટતા થવા બાબત.

પરિપત્ર:-

સરકારશ્રી દ્વારા ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા ઉપાય વિષયક (સુધારા) નિયમો, ૨૦૨૧ ની ત્રીજી અનુસૂચિ મુજબનાં બિલ્ડિંગો માટે નિયમ -૨૩(૧) ની જોગવાઈ મુજબ ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ (ફાયર NOC) ઈશ્યુ કરવાની જોગવાઈ થયેલી છે. વખતોવખત રાજ્યના રીજીયનલ ફાયર ઓફીસર/ચીફ ફાયર ઓફીસર સાથે મીટીંગો દરમ્યાન ક્ષેત્રિક કક્ષાએ કામગીરી દરમ્યાન ફાયર NOC ઈશ્યુ કરવા મામલે અમૂક મુશ્કેલીઓ અનુભવાય છે. જેથી આ બાબતે સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી બને છે.

શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનાં કિસ્સામાં જે ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા ઉપાય વિષયક(સુધારા) નિયમો, ૨૦૨૧ ની ત્રીજી અનુસૂચીમાં જણાવ્યાનુસાર ૯ મી ઉંચાઈ અને/ અથવા ૫૦૦ચો.મી. કોઈ એક કે વધુ માળનાં ક્ષેત્રફળથી ઓછાં ઉંચાઈ/ક્ષેત્રફળનાં કિસ્સામાં શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ લેવાની જોગવાઈ સંદર્ભે વિશેષ સ્પષ્ટતા કરતા જણાવવાનું કે, જે શૈક્ષણિક સંસ્થા ૯ મીટર કે તેથી વધુ ઉંચાઈ ધરાવતી હોય તેમજ એમા જો બેઝમેન્ટ હોય તો એનું ક્ષેત્રફળ ૨૦૦ ચો.મીથી વધુ હોય તેવા કિસ્સામાં જ સંબંધિત ફાયર અધિકારી પાસેથી જ ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ નિયમોનુસાર મેળવવાનું રહે છે. આ સિવાયના કિસ્સાઓમાં કે જેમાં શૈક્ષણિક સંસ્થા કે જેની ઉંચાઈ ૯ મીટરથી ઓછી હોય તેવા કિસ્સામાં ફ્લોર એરિયા ધ્યાને લીધા સિવાય એવી શૈક્ષણિક સંસ્થાનાં સંચાલકે ફાયર સેફ્ટી અંગેની જરૂરી વ્યવસ્થા શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા કરી એ મતલબનું સેલ્ફ સર્ટિફિકેશન કરી એવું સર્ટિફિકેટ મંજૂરી આપનાર ઓથોરીટીને મોકલી આપવાનું રહેશે. આ ૯ (નવ) મીટરથી ઓછી ઉંચાઈ વાળી તમામ પ્રકારની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે આ સાથે સામેલ ચેક લીસ્ટ મુજબની વ્યવસ્થા કરી શૈક્ષણિક સંસ્થાનાં સંચાલકે પ્રમાણપત્ર સહ શૈક્ષણિક સંસ્થાને મંજૂરી આપનાર

ઓથોરીટીને મોકલી આપવાની રહે છે. દરેક જિલ્લામાં શિક્ષણ વિભાગનાં નિરીક્ષકશ્રી કે અન્ય અધિકૃત અધિકારી દ્વારા પણ આ ચેક લીસ્ટ મુજબ વખતો-વખત ચકાસણી કરવાની રહેશે.



નિયામક

રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓ,
ગાંધીનગર.

નકલ સવિનય રવાના-

1. અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
2. અગ્ર સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
3. સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
4. ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરશ્રી, ગાંધીનગર.
5. કમિશ્નરશ્રી(શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ), ગાંધીનગર.
6. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રી, ગાંધીનગર.
7. નિયામકશ્રી, ટેકનિકલ શિક્ષણની કચેરી, ગાંધીનગર.
8. કમિશ્નરશ્રી, મ્યુનિસિપાલીટીઝ એડમીનીસ્ટ્રેશનની કચેરી, ગાંધીનગર.
9. કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલીકા- અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર.
10. રીજીયોનલ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરશ્રી, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ભાવનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ.

નકલ રવાના:-

1. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, તમામ.
2. રીજીયોનલ ફાયર ઓફિસરશ્રી, વડોદરા, ગાંધીધામ, રાજકોટ, ગાંધીનગર, સુરત.
3. ચીફ ફાયર ઓફિસરશ્રી, મહાનગરપાલીકા- અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર.

ચેક લીસ્ટ

૯ મીટર કે ૯ મીટર કરતા ઓછી ઉંચાઈ ધરાવતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ની
ઈમારતોમાં લઘુત્તમ ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા કરવા બાબત.

૧. જે માત્ર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ધરાવતી શૈક્ષણિક ઈમારતો

ક્રમ નં	ટાઈપ ઓફ ફાયર પ્રોટેક્શન	જરૂરીયાત
૧	ફાયર એક્સ્ટિંગ્વિશર	દરેક માળ ઉપર બે નંગ(દરેક ૧૦૦૦ ચો.મી.માં) જેમાં ૧ - 4.5 k.g. Type Co ₂ Fire Extinguishers, ૨ - 6 k.g. ABC Type Fire Extinguishers

૨. જે માત્ર ૯ મીટરથી ઓછી ઉંચાઈ ધરાવતી હોય તેવી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર + પ્રથમ માળ અને
ગ્રાઉન્ડ + પ્રથમ + બીજો માળ ધરાવતી શૈક્ષણિક ઈમારતો.

ક્રમ નં	ટાઈપ ઓફ ફાયર પ્રોટેક્શન	જરૂરીયાત
૧	ફાયર એક્સ્ટિંગ્વિશર	દરેક માળ ઉપર બે નંગ(દરેક ૧૦૦૦ ચો.મી.માં) જેમાં ૧ - 4.5 k.g. Type Co ₂ Fire Extinguishers, ૨ - 6 k.g. ABC Type Fire Extinguishers
૨	હોઝ-રીલ હોઝ એસમ્બલી	દરેક માળે ૧૦૦૦ ચો.મી. વિસ્તારે એક પ્રમાણે
૩	પાણીની ટાંકી(ટેરેસ લેવલ)	૧૦૦૦૦ લિટર
૪	ફાયર પમ્પ(ટેરેસ લેવલ)	૪૫૦ એલ.પી.એમ. કેપેસિટી નો ઇલેક્ટ્રીક પમ્પ